

Quality and Performance Certificate

Qualität und Eigenschaften Quality and Performance

Bescheinigungs-Nr. (Certificate No.): 17FUS0257-04

Das genannte Produkt entspricht den aufgeführten einschlägigen Bestimmungen.

The mentioned product complies with the mentioned relevant specific standards.

Bescheinigungsinhaber (Certificate Holder):

FLAMARK D.o.o, Ante Topica Mimare 40, HR 10090 Zagreb, Croatia

Markenname (Brandname)

FLAMAUTO

Fertigungsstätte (Manufacturing Site)

FLAMARK D.o.o., Malomlacka 7, HR 10020, Mala Mlaka, Croatia

Produkt (Product)

FIRE DELETE: handheld fire extinguisher spray

Typbezeichnung (Type)

FD301, FD501, FD601, FD 701

Beschreibung (Description)

**Water based fire extinguishing medium (ready made solution); Rating 21 A, 113 B, 40 F;
Fire classes A, B, F**

Intertek Deutschland testifies and certifies, that the products specified above had been subjected to a laboratory fire performance testing at the facilities of MPA Dresden GmbH, a testing, inspection, and certification provider accredited for fire testing by the German accreditation body DAkkS (certificate number D-PL-17819-01-00)

Prüfbericht-Nr. (Test Report No.)

MPA Dresden report 20150762

Geprüft nach (Tested according to)

EN 3-7:2004 + A1:2007

Gültig bis (valid until)

March 30, 2022

Erstellt am (Issued on)

March 31, 2017



Intertek Consumer Goods GmbH

Würzburger Str. 152

90766 Fürth Germany

Tel.: +49 911 / 74075 0

Fax: + 49 911 / 74075 30

82743

Intertek Deutschland GmbH
E. Klöber Certifier (Germany)

Dem Zertifikat liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Intertek Deutschland GmbH zu Grunde. Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise.
The General Business Conditions of Intertek Deutschland GmbH is an integral part of this certificate. Please also refer to the information overleaf.

Intertek Deutschland GmbH, Stangenstraße 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Sitz Leinfelden-Echterdingen, Registergericht Stuttgart, HRB Nr. 225262, Geschäftsführer: Michael Jungnitsch
Tel.: +49 711 27311-0, Fax: +49 711 27311-559, E-Mail: gs@intertek.com, web: www.intertek.de/directory